

(нет в наличии)NEVOTON

Шлюз в OpenTherm

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Шлюз в OpenTherm
Основные параметры	опрос котлов по шине OpenTherm связь с контроллером по протоколу Modbus RTU RS485;
Назначение и функциональные требования	Предназначен для интеграции котла отопления с поддержкой протокола OpenTherm, в системы автоматики под управлением ПЛК, работающих по протоколу Modbus RTU RS-485
Производитель устройства	NEVOTON (https://nevoton.ru/)
Серия устройства	-
Модель и линейка устройства	-
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	BCG-3.0.1-W (https://nevoton.ru/product/universalnyj-shlyuz-upravleniya-kotlom-nevoton-bcg-3-0-1-w/)
Ссылка на документацию	ПЭ (https://nevoton.ru/docs/instructions/OT_Modbus.pdf)
Интеграция со Sprut	Modbus
Примечания	прочитать про поддержку в Sprut - в Wirenboard

Каталог sprut	—
Где купить	—
Стоимость	107
Номер на складе	—

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/\(нет в наличии\)NEVOTON Шлюз в OpenTherm](#)



Войдите, чтобы оставить комментарий