

(нет в наличии)NEVOTON Шлюз в OpenTherm

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Файл:Eva 7eaf24ea image-20230809-131122.png

Тип устройства	Шлюз в OpenTherm
Назначение и функциональные требования	Предназначен для интеграции котла отопления с поддержкой протокола OpenTherm, в системы автоматики под управлением ПЛК, работающих по протоколу Modbus RTU RS-485
Производитель устройства	<u>NEVOTON</u> (https://nevoton.ru/)
Серия устройства	-
Модель и линейка устройства	-
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	<u>BCG-3.0.1-W</u> (https://nevoton.ru/product/universalnyj-shlyuz-upravleniya-kotlom-nevoton-bcg-3-0-1-w/)
Ссылка на документацию	<u>РЭ</u> (https://nevoton.ru/docs/instructions/OT_Modbus.pdf)
Интеграция со Sprut	Modbus Примечания прочитать про поддержку в Sprut - в Wirenboard
Каталог sprut	—
Где купить	—
Стоимость	107
Номер на складе	—

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/нет в наличии\)NEVOTON Шлюз в OpenTherm](https://develika-wiki.marusteam/wiki/нет%20в%20наличии%20NEVOTON%20Шлюз%20в%20OpenTherm)

 Войдите, чтобы оставить комментарий