

2023.11.07 DVLK-PIK Совещание по ходу реализации проекта

Материал из Лаборатория Девелики

1. Все BIM-модели передать - Чиников и Масальский
2. Эскиз по расширению щитов на развертке - на базе BIM модели - Девелика
3. Дать нам пример договора с клиентом, мы вместе с РД должны дать текстовки дополнения в связи с изменениями. Мы готовим текстовку
4. ВДТ нельзя использовать как устройство ввода - рассмотреть
5. Мы даём свою схему и компоновки и перечень изменений. И развёртки. Далее согласование.
6. От выключателя управления вентиляцией отказываемся - у нас есть панель домофонии или мобильное приложение
7. Механизмы AtlasDesign с фиксацией - ещё скорее всего не заказаны. ПИК не уверены. Нужно определиться
8. Светильники - ждём согласования с Татьяной и Артёмом
9. Нас нужно включить в диалог по согласованию светильников
10. Датчик температуры котельной - на кровлю
11. Варианты развития событий по освещению - дать все варианты по управлению
12. Размер шкафа ВТСС в бане - это финал. Меньше не будет. Компоновка ВТСС и развёртка обновлённая будет в четверг-пятницу
13. BIM бани нету. Баню проектирует подрядчик
14. Сроки - в декабре мы выходим на пуконаладку. Дата мобилизации - начало декабря
15. Обозначить в BOP критические позиции, которые нужно заказать

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/2023.11.07 DVLK-PIK Совещание по ходу реализации проекта](https://develika-wiki.marusteam/wiki/2023.11.07_DVLK-PIK_Совещание_по_ходу_реализации_проекта)

 Войдите, чтобы оставить комментарий