

2023.11.16 DVLK-PIK Совещание по ходу реализации проекта

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Емельянов И.М. * Кульпин М.А. * Чинников Сергей * Серяков Артем

Повестка:

1. Датчики ОПС hikvision - возможно ли покраска в нужный RAL? Есть образцы оригинальные, на случай, если покраска невозможна?
2. Организация передачи извещений в охранные компании (постановка на ПЦН) в КП не учитывается. Вы можете этот вопрос включить в объем работ? Нужны ли отдельные датчики от ГБР в этом случае?
3. Сейчас система охраны построена, что человеку нужно вручную нажать кнопку вызова ГБР, если нет возможности это сделать, система автоматом сделает запрос в ГБР? (касается пересечения границ дома и участка)
4. Есть ли возможность ограничивать уровень доступа к системам ОПС для арендаторов?
5. Можете прислать примеры беспроводных кнопок для управления шторами
6. Панель домофона в КП показана с одной кнопкой (https://hikvision.ru/product/ds_klt342mfwx (https://hikvision.ru/product/ds_klt342mfwx)). Как это обеспечит связь с каждым отдельным домом?
7. Возможно ли настроить эту панель, чтобы заказчику не приходили уведомления, каждый раз, когда идет вызов? Но дать возможность управления, чтобы в любой момент можно было открыть дверь например.
8. Расположение камер актуальное? Сможете отрисовать эскизно радиусы угла обзора?
9. камера за сценой. Ее назначение за дорожкой следить?
10. Вопрос по камере 5 - нужен отдельный столб?
11. Камера 7. Столбы будут только по периметру стола (фиолетовая зона)
12. Вопрос по камерам старого забора. коллеги переживают что он слишком низкий для крепления камер.
13. в связи с изменением планировки бани, просьба учесть в расположении камеры.

Протокол:

1. Мы уже заказали Хик. До завтрашнего обеда скажут когда привезут. # Постановка на ПЦН можно включить в наш объем работ, однако это по большей части орг вопросы. Пожеланий не было у заказчика. Выступим тех заказчиком. # Вопрос по маршрутизации вызовов домофонии - на обсуждении с Хиком # показать обзоры камер, завтра вернемся к обсуждению # Контакты Игоря. Приедем на объект во вторник-среду # Запилить развёртки щитов - срочна # HikCentral # Постановка на ПЦН - мы тех.зак по выбору охранной компании и договору с ней # Подтверждение сработки ОС клиентом перед приездом автоматчиков - охранные компании сначала звонят # Просмотр ЗАПИСЕЙ - только у хозяки # Менеджмент звонков и уведомлений ДМФ в приложениях - сначала звонки должны поступать на приложения клиентов и мониторы в домах, затем на мобильное приложение собственника # На планы нанести все зоны обзора всех камер # Посмотреть на зоны камер - камера, смотрящая на площадку МБ лишняя # Крепление камер - вопрос. Забор низкий. Камеры должны быть на 2,5-3 метрах. ПРОРАБОТАТЬ ШТАНГИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ # Мост убрали, выхода на мост не будет # Детекция по движению и пересечению - не по всему кадру, а в тех зонах, где мы скажем # Управление вентиляцией - заказали модули 0-10V и ждём их # Узлы крепления камер к забору согласовать отдельно! Фото