

2023.11.18 Совещание с Ильей по замечаниям

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Емельянов * Кульпин * Шевченко

Повестка:

1. Обсуждение замечаний
-

Протокол:

Общие вопросы

1. Планы очищаем от лишней информации: разрезы, марки полов, уклоны и пр.
2. Подписи привести в соответствие, цвет везде синий.
3. Все спеки должны быть выданы 20.11.2023

ОЗДС

1. Отправляем производителю проект, правки пока не вносим (@Dvapyatdesyat)

СОУЭ

1. Систему звонковой сигнализации принимаем на оборудовании СОУЭ: Sonar SPM-C20085-DR + SONAR SMA-1408 + SONAR STM-1004+GPS-2500. Схема от SONAR.
2. Проработать вариант использования комплектной с таймером антенны GPS-2500 (Ilya)
3. В СС оставляем только ссылку на звонковую сигнализацию в ОД. Описание системы приводим в ОД раздела СОУЭ
4. Остальные замечания из PDF принимаем. Учитываем блок розеток или модельные розетки вместо powerCON

СС

1. Исключаем звонковую сигнализацию, оставляем только ссылку на СОУЭ в ОД
2. Для системы ЧФ в качестве сервера времени принимаем NTS (<https://mobatime.ru/product/servery-vremeni-mobatime-serii-nts/>) (<https://mobatime.ru/product/servery-vremeni-mobatime-serii-nts/>). Вопрос с отдельной GSM антенной проработать (Ilya)
3. В нишах/шахтах принимаем для СПЗ неперфорированный лоток с крышкой. На

эскизах показываем назначение лотков.

4. Рассмотреть двойные дверцы для стойки в нише.

5. ЦМО меняем на ИТК.

6. Сервер для школьных нужд не подбираем, даём указание что модель согласовать с заказчиком и ТХ.

7. Переделать расчёт трафика (ПК - 5мбит, МФУ - 5, ЧФ - 1, СВН по калькулятору).
Подобрать при необходимости новый коммутатор.

8. РФ выносим в отдельный раздел, выпуск после выдачи основного раздела СС.

9. Подготовить задание ЭОМ.

КСБ

1. Тип извещателей привести в соответствие с ПД (заменить звуковые на оптико-электронные)

2. На -1 этаже добавляем РУ (астра-Р)

3. СКУД оставляем STRAZH.

4. БИУ не добавляем.

5. Контроллеры не оптимизируем, оставляем 1АР везде.

6. В качестве точки консолидации для системы "электронная карта учащегося" предусмотреть подвод питания ЭОМ, 2 кабеля СКС, модуль доступа.

7. Количество идентификаторов принимаем 100 шт. с примечанием "согласовать с заказчиком и ТХ перед закупкой".

8. Для розеток в лючках даём ссылку на ЭОМ, все ЭУИ так же в ЭОМ, кроме наших розеток, рамок и т.д. В СО примечание что согласовать с ЭОМ при закупке.

9. Подготовить задание ЭОМ