

Девелика

# 2023.11.22 Сопещание с ИльеЙ по замечаниям

Материал из Лаборатория Девелики

## Участники:

- Кульпин \* Емельянов \* Шевченко

## Повестка:

1. Оздс, объем дооснащения.
2. Контроль и управление ОВ без пч
3. Аскуэ
4. Котельная
5. Статус КСБ
6. Статус аудита Аргус?

---

## Протокол:

- 1) ОЗДС: добавляем помещения хранения. Пробуем оптимизировать кабели
  - 2) АОВ: позвонить Петру на счет расположения ПЧ вытяжек
  - 3) АОВ: ПЧ через сухие контакты
  - 4) АОВ: Поговорить с заком. Собрать щиточек для подключения и диспетчеризации вытяжек без ПЧ
  - 5) АСКУЭ: уточнить где происходит коммерческий учет электричества. Если во вру ПУ технический учет, то можно на пульсар СПД завести и электричество и воду и тепло
  - 6) АСКУВТ: уточнить марку ВКТ-7
  - 7) Уточнить канал передачи данных от котельной (диспетчеризация)
  - 8) КСБ посмотреть и направить заку
  - 9) Написать в чат на счет Аргус аудит
- 
1. Загрузочная, Кладовые дооснастить ОЗДС. Выпуск полного комплекта 24.11.23 включительно (Илья )
  2. Уточнить у заказчика (@Dvapyatdesyat) необходимость диспетчеризации вытяжек без ПЧ. Уточнить необходимость местных постов управления для вытяжек.
  3. Уточнить точку коммерческого учёта АСКУЭ, ТП или ВРУ. Уточнить марку тепловычислителя ВКТ-07.

4. Уточнить способ/канал передачи данных от котельной! Проработать техническое решение в случае GSM.
5. Направить КСБ заказчику (@Dvapyatdesyat).
6. Запросить дату предоставлению полного аудита от аргус-спектр (@Dvapyatdesyat).
7. СОУЭ выпуск полного комплекта 24.11.23 включительно (Ilya )
8. СС выпуск полного комплекта 24.11.23 включительно (Ilya)

Как альтернатива прессостаты. кнопочный пост можно заменить на АТУ

Источник — [develika-wiki.marus.team/wiki/2023.11.22](https://develika-wiki.marus.team/wiki/2023.11.22) Совещание с Ильей по замечаниям



Войдите, чтобы оставить комментарий