

2023.11.30 Сопещание с Ильеи по замечаниям

Материал из Базы знаний Девелика

Участники:

- Кульпин * Шевченко

Повестка:

1. КСБ # АСУД # Другие вопросы
-

Протокол:

1. РФиО подготовить документы для ДС, включить АСКУЭ и доработки по АСУД
2. АСУД уточнить у Петра по варианту управления и диспетчеризация вытяжек без ПЧ. Уточнить модели ПЧ
3. ПЧ приняли места. По месту подключаем через АТУ
4. Учет. АСКУВТ делаем как будто RS232 на ВКТ свободен. Ставим преобразователь интерфейса и счетчик импульсов. Делаем в рамках книжки АСУД
5. Диспетчеризация котельной. Учитываем gsm модем. в ОУ прописываем, что через него получаем сигналы от котельной.
6. Связаться с ОБЬ, уточнить возможность опроса GSM модема
7. Пока не подключаем мелкие вытяжки. Закладываем резерв концентраторов. Добавляем АСКУВТ и выпускаем. Ждем ответа от заказчика по управлению и диспетчеризации мелких вытяжек
8. КСБ выдача сегодня вечером
9. Ответы на вопросы заказчика:
 - а. проект СКС в томе СС
 - б. Кабинеты оснащены розетками, между двумя кабинетами есть точка досутпа. Скорректируем структурную схему.
 - с. не к нам
 - д. Турникеты привязываются в разделе ТХ. В разделе ТХ турникетов нет. Однако мы предусмотрели оборудование для подключения потенциального турникетов. Если поступит информация по турникетам (расположение, модели и т.д.), то мы их учтем в РД
 - е. отвечау сам.

10. Подключение электропитания. Свести все таблицы по электроподключению в одну. Отправим отдельно в заказчика. Учесть АСКУЭ, РФиО.

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/2023.11.30 Совещание с Ильей по замечаниям](https://develika-wiki.marusteam/wiki/2023.11.30%20Совещание%20с%20Ильей%20по%20замечаниям)