

2023.12.07 DVLK-PIK Выезд к Модуль ЧД

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Кульпин * Емельянов * Чинников * Серяков * Масальский * Коркина * Какой-то чувак (ОВ)

Повестка:

1. Демонстрация оборудования управления конвектором, шторами, ОПС
-

Протокол:

1. Показали работу SPL в связке со Sprut - всё ок # Дать перечень аварийных ситуаций SPL # Начать диалог с SPL по Zigbee конвекторам # Сделать предложение по предподготовке у умному дому - сколько нужно оставить места в щите, какие фиши # Окна торцевые лучше открывать СНИЗУ-ВВЕРХ # Дать на выбор все возможные выключатели для штор # Выключатели Немчиново - сегодня! # Шторы - тяжёлые, плотные, блекаут # Предоставить результаты тестирования беспроводных приводов на аккумуляторах. Также дать информацию, СКОЛЬКО НУЖНО ЗАРЧДАТЬ ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ИЛИ ЗАКРЫТЬ ОДИН РАЗ # На 1 этаже окна 1 3 4 - снизу вверх # Окно 2 - нормальный привод # 9-10 окно - снизу вверх # 5 6 7 8 - раздвижные # Подобрать zigbee диммер или твердотельное реле для теплых плинтусов - 800Вт # Разобраться с вентиляторами - они с 0 вольт продолжают работу # Датчик в гостиной будет WB-MSW-ZIGBEE v.4 - ставится рядом с решеткой # В тираже должны быть только датчики Wirenboard # !!! Сделать тестовый монтаж на белорусской. ЧД4 !!! Январь # Рассмотреть возможность исключения наружн # Предоставить реле для теплого пола для серии новатэк тр # Вентиляторы - один диммер на 2 выхода предпочтительнее # Клиент не должен иметь возможность управлять плавного управления вентилятором - только режимы # Панель управления хиквижн - показать # Подумать об оплате инсталляции. ПИК предпочитает все бесплатное для ЧД4 :) # Купить LedRon. # Предоставить перечень оборудования для монтажа в ЧД4 # Визуализации управления
-