

2024.01.12 Вопрос по щиткам .

Немчиново

Материал из Базы знаний Девелика

Участники:

- Кульпин * Емельянов * Чиников * Серяков * Титова * Ткачёва * Колдунова * Ушакова * Арончиков * Васильева Елена *

Повестка:

1. Вопрос по щиткам . Немчиново
-

Протокол:

1. Щит Ш-СБ Develika будет больше чем 800x600 - возможно 1200x600.
Компоновка будет на следующей неделе # Ждём от коллег дублирование информации о размещении ЩУР # Необходимо совместно сделать сводный эскиз расстановки Ш-СБ, ЩУР и иного оборудования около ворот/калитки (лампы, камеры, считыватели UHF и т.д.) # Щиты Ш-СБ Develika и ЩУР лучше сделать одинакового размера 1200x600x300 - их будет проще задекорировать # Где будет шкаф энергоснабжающей организации (МосОблЭнерго) - от этого многое зависит # Проработать решение прохода труб под забором - нужны гильзы # Размещение шкафа энергоснабжающей организации (МосОблЭнерго) будет предложено Арончиковым Игорем при установке щитом МосОблЭнерго. Мы не думаем, что у нас будут проблемы с установкой в нужном нам месте на нужной нам высоте # Ш-СБ Develika и ЩУР будут одного размера. Форм-фактор и цвет шкафов будет один и тот же # Стальной лоток для подъёма кабелей от щитов - это ок. В конструкции забора вряд ли получится проложить # Девелика выдавала задание на закладные в забор # Девелика - предлагаем выполнить декоративный короб для прокладки кабелей # Прислать Ксении Ткачёвой параметры щитов - масса, габариты, артикул корпуса щита, способ крепления, схему и указания по установке # Светлана Колдунова направит эскиз взаимного расположения Ш-СБ Develika и ЩУР # Обсуждение прокладки кабеля и монтажа щитов # Нам (ПИК) надо передать ТЗ с эскизами установки щитов, прокладкой гильз и т.д. Это нужно сделать и Светлане и Девелике # Нужно понимать, на каком столбе будет оборудование провайдера и нужны ТУ от провайдера по КАБЕЛЮ ОПТИЧЕСКОМУ (нужен тип). Нужны либо контакты провайдера, либо точный

тип оптического кабеля (Сергей Чиников). ОГЦ-8а-7.0 или огц-8а-2.7 # Стойки для камер (кронштейны) - есть предложение по установке столбов. Нужно обсудить. Производство столбов - АФА # Сбор мусора на участке на этапе эксплуатации - хороший вопрос, необходимо обсудить # Септик скорее всего не позволяет устанавливать измельчители (диспоузеры)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМА - требуется направить информацию

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/2024.01.12 Вопрос по щиткам . Немчиново](https://develika-wiki.marusteam/wiki/2024.01.12%20Вопрос%20по%20щиткам%20.Немчиново)