

Девелика

2024.03.15 DVLK-PIK Совещание по ходу реализации проекта

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Иван * Илья * Максим
- Сергей * Артём * Илья * Светлана * Алексей

Повестка:

1. Замечания ПИКа к КМП и наши вопросы
-

Протокол:

1. Опечатка в нумерации проводников КМ1
2. В режиме отпуск программно отключается всё освещение
3. Заменить блок питания на более мощный 24VDC. Под UPS оставить только Sprut - Saures напрямую от БП
4. Для СЭС подрядчик ставит свои УЗИПы
5. Поставить комплектные УЗИП от СЭС в Щ-ЭРиАУ. УЗИПы устанавливаются по месту. Ждём маркировку УЗИП
6. В Щ-ЭРиАУ будет медиаконвертер и оптический бокс
7. Разграничение ответственности при перекоммутации СЭС - мы отвечаем за перекоммутацию. Гарантия - только на ту часть работ, которую выполняет Develika
8. Схема подключения УЗИП СЭС - ждём. Проект СЭС ждём
9. Принципиальная схема котельной Немчиново - ждём. Только газовый котёл работает с Бойлером.
10. КП на ПНР тиража скинул в понедельник
11. Девелика предлагает размещение метеостанции и датчика ZONT на кровле.
12. Гусака для прокладки кабелей два, но мы через них не пройдем. Проходим ПО МЕСТУ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ
13. Рулонные шторы - согласовать трубу 38мм

Газовый котёл греет и отопление и ГВС

Резервирование - за счёт комбинированного бойлера

Электрический котёл также поддерживает

И газовый и электрический котлы работают на ГВС

Рабочки ОВ нет

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/2024.03.15 DVLK-PIK Совещание по ходу реализации проекта](https://develika-wiki.marusteam/wiki/2024.03.15_DVLK-PIK_Совещание_по_ходу_реализации_проекта)